

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας
Γραφείο Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 191-193
115 25 Αθήνα
e-mail: [REDACTED]

Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες : [REDACTED]
Τηλέφωνα : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Πυροπροστασία εγκαταστάσεων σταθμών Μετρό»

- ΣΧΕΤ.:**
- α. Το από 21.04.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα: «Προσχέδιο επιστολής Οκτωβρίου 2022 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ».
 - β. Η υπ' αριθ. ALX-76408 /15.07.2022 επιστολή σας με θέμα: «Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας Σταθμών Μετρό».
 - γ. Ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α' 27).
 - δ. Το υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/34671/2605/07.08.2018 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικής, Οικονομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Μέτρα πυροπροστασίας υπόγειων σταθμών».
 - ε. Π.Δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α' 80).
 - στ. Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α'167).
 - ζ. Η υπ' αριθ. 69019 οικ. Φ.700.13/29.11.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Έγκριση της υπ' αριθ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ' εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020» (Β' 5519).
 - η. Το υπ' αριθ. 20844 Φ. 701.2/20.9.2018 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα: «Πυροπροστασία Υπόγειων Σταθμών της Γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.».
 - θ. Το υπ' αριθ. 51228 Φ.701.2/12.11.1999 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα: «Πυροπροστασία εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΟ Αθηνών».
 - ι. Το υπ' αριθ. 7073 Φ.701.2/10.02.2012 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα: «Πυροπροστασία ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης».
 - ια. Το υπ' αριθ. 14439 Φ.701.2/31.03.2006 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα: «Κατηγορία μόνιμου υδροδοτικού δικτύου των εγκαταστάσεων του ΜΕΤΡΟ Αθηνών».
 - ιβ. Το υπ' αριθ. 49808 Φ.701.2/11.09.2008 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα: «Πυροπροστασία εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΟ Αθηνών».
 - ιγ. Το υπ' αριθ. 47129 Φ.701.2/13.09.2013 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα: «Μελέτες παθητικής πυροπροστασίας εγκαταστάσεων Μετρό».

1. Σε συνέχεια της από 20.04.2023 σύσκεψης μεταξύ στελεχών της Υπηρεσίας μας με στελέχη της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» και ειδικότερα κατόπιν των αιτημάτων αλλά και απόψεων σας που αντιστοίχως υποβλήθηκαν με τα (α) και (β) σχετικά, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

α. Στη χώρα μας δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο που να καθορίζει τα αναγκαία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε υπόγειους σταθμούς ελαφρών σιδηροδρομικών υποδομών, όπως μετρό, τραμ, τρένο, τα οποία διεθνώς υπόκεινται σε τοπικές τεχνικές απαιτήσεις (εθνική νομοθεσία) οδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε. Τα ανωτέρω τοπικά συστήματα δημόσιων συγκοινωνιών

αποτελούν ειδικά τεχνικά έργα και έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν επί σειρά ετών χωρίς την υποχρέωση λήψης εξειδικευμένων μέτρων και μέσω πυροπροστασίας κατά το στάδιο της κατασκευής τους.

β. Σύμφωνα με το (δ) σχετικό, οι υπόγειοι σταθμοί αναμονής συγκοινωνιακών μέσων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του (ε) σχετικού, δεδομένου ότι δεν αποτελούν κτίρια.

γ. Με την παρ. 2 του (η) σχετικού, αφού λήφθηκε υπόψη η διεθνής βιβλιογραφία για την πυροπροστασία εγκαταστάσεων υπόγειων σηράγγων και η διεθνής εμπειρία από παρόμοια έργα, για τις εγκαταστάσεις των υπόγειων σταθμών, διατυπώθηκαν οι απόψεις της Υπηρεσίας μας αναφορικά με τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε υπόγειους σταθμούς της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

δ. Η Υπηρεσία μας στις (θ) έως και (ιγ) σχετικές τις οποίες, μεταξύ άλλων, γνωστοποίησε και στην «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» αναφέρει τα προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, επαναδιατυπώνοντας ή/και εξειδικεύοντας τις απαιτήσεις και αρμοδιότητες αναφορικά με την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων του «Μετρό Αθηνών», λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις θεσμικές διατάξεις που διέπουν, ρυθμίζουν και εξειδικεύουν τις κατά νόμο διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά.

2. Αναφορικά με την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για τις ως άνω εγκαταστάσεις, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

α. Με την παρ. 1 του άρθρου 167 του (γ) σχετικού ορίζεται ότι: *«Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις ή κανονιστικές πράξεις με τις οποίες θεσπίζονται ...γ. Διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η απαίτηση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η χρονική διάρκεια ισχύος του ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων.»*

β. Με την παρ. 6 του άρθρου 167 του (γ) σχετικού αναφέρεται ότι: *«Κανονιστικές πράξεις που θεσπίζουν απαιτήσεις ή δικαιολογητικά, που σχετίζονται με την επιβολή και τήρηση των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και τη διάρκεια ισχύος του και κάθε άλλης ή ειδικότερης διαδικασίας του παρόντος άρθρου, και δεν προβλέπονται ή απαιτούνται από πυροσβεστικές διατάξεις, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μετά από σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος»*

γ. Με την παρ. 1. του άρθρου 6 της (ζ) σχετικής, ορίζεται ότι: *«Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται από τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες: 1.1. Κατόπιν ρητής πρόβλεψής του από τις κείμενες διατάξεις ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης - εγκατάστασης, και τα οριζόμενα στο άρθρο 167 του ν. 4662/2020 (Α' 27)...»*

3. Ύστερα από τα παραπάνω και σε απάντηση των (α) και (β) σχετικών, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι:

α. Δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας για τις εν θέματι δραστηριότητες και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση της (ζ) σχετικής, εφόσον παρέλθει η χρονική διάρκεια ισχύος τους δεν ανανεώνονται.

β. Για ζητήματα πυροπροστασίας των εν θέματι χώρων, όπως ορθώς αναφέρεται στα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διαλαμβανόμενα στη διεθνή βιβλιογραφία και κυρίως στο πρότυπο NFPA 130/2023 «Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems», όπως κάθε φορά ισχύει.

γ. Τα ενδεικτικά μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας σε συνδυασμό με τις απόψεις – προτάσεις μας είναι τα αναγραφόμενα στην παρ. 2 i του (η) σχετικού το οποίο σας αποστέλλεται συνημμένα εκ νέου προς ενημέρωσή σας.

4. Τέλος, επισημαίνεται η αναγκαιότητα σύνταξης και έκδοσης κανονιστικής πράξης αναφορικά με τις σιδηροδρομικές σήραγγες και σταθμούς στον οποίο θα περιλαμβάνονται και οι ελαφρές σιδηροδρομικές υποδομές (μετρό, τραμ κλπ), και είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε με την ενεργή συμμετοχή μας στην Ομάδα Εργασίας που απαιτείται να συγκροτηθεί, πλην όμως η πρωτοβουλία πρέπει να αναληφθεί από το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ.

Συνημμένα: Το υπ' αριθ. (η) σχετικό.

219-2023

Με εντολή Αρχηγού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) Μον.Α.Ε.
Αθηνάς 67, 105 52 Αθήνα
e-mail: kqram@stasy.gr
2. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο κ. Υπουργού
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
e-mail: minister@civilprotection.gr
3. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
e-mail: generalsecretary@civilprotection.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού
- Γραφείο κ. Υπαρχηγού
- Γραφείο κ. Επιτελήρχη
- Γραφείο Προϊστ. Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης

DataJournalists